

VISTA FRONTAL



VISTA FRONTAL INTERNA



VISTA LATERAL



OBSERVAÇÃO:

1 - OS NÚMEROS INDICATIVOS DEVERÃO SER IMPRESSOS E TER ALTURA MÍNIMA DE 10mm;

2 - PLAQUETAS DE ACRÍLICO OU ALUMÍNIO, ARREBITADAS OU APARAFUSADAS.

PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

ESCALA: 1/25

DETALHE DA PORCA REBITE PLANA INOX M5



DETALHE DO LACRE

DETALHE DO ESQUEMA DE LIGAÇÃO NA CAIXA POLIFÁSICA COM DISJUNTOR GERAL APÓS O MEDIDOR



PARAFUSO INOX M5 LACRE





PLAQUETA DE ADVERTÊNCIA



VISTA SUPERIOR



VISTA INFERIOR

NOTAS:

1. ESPESSURA DA CHAPA DE ALUMÍNIO - 1,5mm (Nº16 ABNT);
2. ESPESSURA DO VIDRO (VISOR) - 4mm;
3. BARRAMENTO DE TERRA EM COBRE 5/8"X3/16"X105mm -(L x E x C);;
4. VISOR DE VIDRO DE 110 x 170 x 4mm (L x A x E);
5. ACABAMENTO PINTURA POR DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA;
6. PLACA DE ALERTA DE SEGURANÇA MODELO PADRÃO;
7. SUPORTE TRILHO DIN COM BORNEIRA SAK, OU CONECTOR RETRÁTIL;
8. PARAFUSO DE ATERRAMENTO M6X25mm EM COBRE OU LATÃO COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO COM CHAPA INTERNA DE 30X30X1,5mm;
9. FORNECER 03 PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DO MEDIDOR DE 4,2X25mm DENTRO DA CAIXA.
10. TOSTÃO PARA SAÍDA DE ELETRODUTO DE ATERRAMENTO.

Celesc Distribuição S.A.

PROJETO	CAIXA PARA UM MEDIDOR (TRIFÁSICO)		
MATERIAL	ALUMÍNIO	DCL/DPGT/DVSP	FOLHA:: 02
DATA Maio/2019	ESCALA S / ESC	DESENHO Carlos Mallmann	